



SIMBOLOGÍA

- S. TABLERO ELÉCTRICO DE CONTACTOS
TENSION NORMAL 220/127V, 60Hz, # 8 POLOS, 2P-3H, ZAPATAS PRINCIPALES 3H-5AWG, SIN TIERRA FÍSICA, SIN TIERRA AISLADA, SIN BARRA DE TIERRAS, MCA, SGA, CC/100.
- LÁMPARA FLUORESCENTE 2x39W, 127V, 60Hz, T12, EN GABINETE DE 1.25x0.3m EMPOTRADA CON DIFUSOR.
- LÁMPARA FLUORESCENTE 2x32W, 127V, 60Hz, T8, EN GABINETE DE 1.25x0.3m, EMPOTRADA CON DIFUSOR.
- LÁMPARA DE EMERGENCIA 1x32W, 127V, 60Hz, T8.
- LÁMPARA FLUORESCENTE 2x75W, 127V, 60Hz, T12, EN GABINETE DE 2.5X0.3m, EMPOTRADA.
- LÁMPARA FLUORESCENTE 2x39W, 127V, 60Hz, T8, EN GABINETE DE 2.5X0.3m, EMPOTRADA.
- LÁMPARA FLUORESCENTE 2x32W, 127V, 60Hz, T8, EN GABINETE DE 1.25x0.3m, SOBREPUESTA.
- APAGADOR 15 A.
- INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA 30XA.

NOTA

NI: NO IDENTIFICADO
NA: NO ACCESIBLE
NE: NO ENERGIZADO
EL TABLERO "LUZ PASILLO (LUZ PAS)" ESTÁ EN LA SECCIÓN DE QUÍMICA INORGÁNICA.

Ing. Augusto Sánchez Cifuentes RESPONSABLE DE PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA, F.I. Fecha:		Mtro. Patricia Espinoza Sanabria de la Torre SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Fecha:	
UNAM SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y CONSERVACIÓN		UNAM FACULTAD DE QUÍMICA, EDIFICIO DE POSGRADO, PROYECTO LEVANTAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA UBICACIÓN CIRCUITO INTERIOR, CIUDAD UNIVERSITARIA COORDINACIÓN POSGRADO DE QUÍMICA PLANTA BAJA CONTENIDO LÁMPARAS	
04 15 IEA-04		04 15 IEA-04	
ING. ANA DE GORTARI PECHOLZ, M.D. DEO PECHOLZ, CORDEN MORA, ING. JUAN CARLOS FUENTES ORTIZ, ING. WILDO ALBERTO UGALDE SALAS Director general DGC Director de conservación Director de construcción Director de planeación		ING. ANA DE GORTARI PECHOLZ, M.D. DEO PECHOLZ, CORDEN MORA, ING. JUAN CARLOS FUENTES ORTIZ, ING. WILDO ALBERTO UGALDE SALAS Director general DGC Director de conservación Director de construcción Director de planeación	